

Nasielsk, dn. 03.08.2018 r.

WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni w budynku kina Niwa w Nasielsku”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie, czy w robotach kotłowni gazowej, należy wycenić nowy komin do kotłów gazowych ?

Oraz, ze względu na zakres przetargu (tylko klimatyzacja i kotłownia, elektryka), proszę o wyjaśnienie, czy przedmiotem wyceny ma być wymiennik ciepła wody grzewczej CT, rozdzielacze co, instalacja rur gazowych wraz z armaturą i przejściami p.poż, zbiornik cwu ?

Odpowiedź: Tak, należy wycenić nowy komin.

Nie, nie montujemy wymiennika wody ciepłej CT

Tak montujemy rozdzielacze co,

Tak, konieczna będzie modernizacja instalacji rur gazowych ale tylko w kotłowni

Nie wykonujemy przejść ppoż

Nie montujemy zbiornika cwu

Pytanie 2. Proszę o informację jaka jest wysokość projektowanego komina do kaskady kotłów ACV Prestige Solo 32. Proszę o załączenie przekroju przez budynek bądź podanie konkretnej wysokości komina. Informacja jest niezbędna do oszacowania kosztów związanych z montażem wkładu.

Odpowiedź: W odpowiedzi został przesłany przekrój budynku w skali 1:100

Pytanie 3. Proszę jeszcze o odpowiedź, jaka ma być wysokość komina, i czy komin na całej długości ma być koncentryczny rura w rurze (60/100), czy projektant dopuszcza komin jednościenny dla kaskady kotłów ?

Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pytanie przesyłam przekrój budynku. Komin musi być na całej długości koncentryczny.

Pytanie 4. W związku z zaistnieniem montażu komina o długości 13m, oraz niedomiarowaniem ilości rur do klimatyzacji (w przedmiarze suma ilości 70, w projekcie suma ilości 171m), informuję o zwiększeniu kwoty kosztorysu o wartość wynikająca z braku tych ilości. Informacja wynika z zapasu SIWZ punkt 9 - opis sposobu obliczenia ceny.

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień **09.08.2018 r.** do godziny **10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.08.2018 r.** o godzinie **10:15**.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

obecny zapis:

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

<p>Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)</p> <p style="text-align: center;">Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk Oferta na zadanie: „Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni w budynku kina Niwa w Nasielsku” Nie otwierać przed 07.08.2018 r. godz. 10.15</p>

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie **Nasielskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.**

Termin składania ofert upływa dnia **07.08.2018 r.** o godz. **10⁰⁰**.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **07.08.2018 r.** o godz. **10¹⁵** w siedzibie **Nasielskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.**

Zmienia na zapis:

Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:

<p>Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)</p> <p style="text-align: center;">Nasielski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk Oferta na zadanie: „Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni w budynku kina Niwa w Nasielsku” Nie otwierać przed 09.08.2018 r. godz. 10.15</p>

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie **Nasielskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.**

Termin składania ofert upływa dnia **09.08.2018 r.** o godz. **10⁰⁰**.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu **09.08.2018 r.** o godz. **10¹⁵** w siedzibie **Nasielskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk.**

Zamawiający informuje, że mianie ulega Załącznik nr 7a. Zmieniony załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.